

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC1193-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## SB/EAGLE Gängade rördelar

Innehavare SCE Unit E&F, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong.  
Tel: +852 2492 4125, fax: +852 2413 6130.

Information lämnas av SB Finland Oy Filial, Lärjungevägen 4, SE-136 69 Vendelsö.  
Tel: +46 8-448 27 70, e-post: [info@sbfinland.se](mailto:info@sbfinland.se)

Produkt SB/EAGLE gängade rördelar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering, CW602N. Kopplingarna tillverkas i olika utföranden med följande gängdimensioner: DN6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 och 80 (1/8" – 3").  
Rördelar finns även för lödning tillsammans med kopparrör.

Avsedd användning Gängade rördelar avsedda för tappvatteninstallationer.

Handelsnamn EAGLE gängade rördelar och SB gängade rördelar.

Godkännande Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar -----

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal 196 daterat 2010-05-25 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, DTI.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
SCE Hardware Co. Ltd, No 32, Ninghai Chalu Industrial Park, Ningbo, Kina.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på rördelar och text på varje levererad förpackning och omfattar:

Rördelar märks med:

Dimension i tum

Avzinkningshårdighet

XX"

CR

Förpackning märks med:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typgodkännandets nummer

Dimension

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

SB Finland Oy



SP SITAC 1002

SC1193-12

DN XX

datum

DTI

- Bedömningsunderlag Rapport VTT-S-10112-08 från VTT, Finland.  
Ritningsunderlag daterat 2012-07-30 av SP SITAC.

- Kommentarer Rördelarna är godkända i enlighet med relevanta delar av  
NKB Produktregler nr. 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för  
tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989.

- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-09-10.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Ingvar Pettersson

  
Marcus Tillman