

Smartflow 125 och Smartflow 250

Innehavare/Utfärdat för

Watasoftana BV

Dumolinlaan 1, Box 13, Kortrijk, BE-8500, BELGIEN
Organisation nummer/VAT nummer: BE0743662178
E-post: info@watasoftana.com, Hemsida: www.watasoftana.com

Produktbeskrivning

Smartflow 125 och Smartflow 250 är filterbehållare med tillhörande utrustning för vattenrening tillverkat av material som är lämpliga i kontakt med dricksvatten. Utrustningen levereras med flexibla anslutnings slangar med anslutning G 3/8".

Avsedd användning

Smartflow 125 och Smartflow 250 är avsedda att användas i i kallvatteninstallationer med högsta driftryck 1MPa.

Handelsnamn

Smartflow 125, Smartflow 250

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Utformning	6:625	1:a och 4:e stycket

* Typgodkännandet omfattar inte produktens funktion. Lämpligheten och effektiviteten för vattenreningsmedia har inte utvärderats och ingår inte i detta typgodkännande.

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-21-0076, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C900037 | 2021-06-04
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås
☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

13412

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabriksbeteckning Watasoftana

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Fabriksbeteckning
Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och kontrollorgan

Watasoftana BV
Watasoftana
Smartflow 125 eller
Smartflow 250
nr/datum
C900037


1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 392-2020-00500801, 392-2020-00500802, 392-2020-00500803, 392-2020-00500804, 392-2021-00158101 och 392-2021-00158102 från Eurofins Product Testing A/S.
Certifikat daterad 2018-12-20 från OFI Technologie & Innovation GmbH.
Certifikat K-259399-15-Ko, K-291309-17, K-327127-20, KA 0417/16, 327168e-20-SI/Krü, och K-327127-20-Bs/sg från Hy,Hygiene -Institut des Ruhrgebiets.
Certifikat KA 0417/16 och MO 235/16 från TZW, Technologiezentrum Wasser.
Certifikat DW-0304CQ0134 från DVGW.
Rapport 121-25879.0001 från FORCE Technology.

Kommentarer

-

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-06-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green