

FM Mattsson Viskan, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

FM Mattsson Viskan ettgreppsblendare för kök med omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandarna finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning. Utloppspipen är svängbar 120°. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblendare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

FM Mattsson Viskan köksblandare, FMM nr. 49000000.

FM Mattsson Viskan köksblandare med diskmaskinsanslutning, FMM nr. 49010000.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Viskan 4900-0000 Rev 001 - 18.01.19 - FMM nr. 20183.00.

Monteringsanvisning Viskan 4901-0000 Rev 001 - 18.01.19 - FMM nr. 20184.00

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0086-18 | 2018-05-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora och tillverkningsenhet 30545.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och vecka	år/vecka
Typgodkännandets nummer	SC0086-18
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och kontrollorgan	RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 57214216-01 från LGA, Tyskland.
Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.
Rapport SBF2015F0288, SBF2015F0290 och SBF2015F0451A från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman