

Purus Pungvattenlås

Innehavare/Utfärdat för

Purus AB

Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad, Sverige.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se Hemsida: www.purus.se

Produktbeskrivning

Purus pungvattenlås med övre inloppsdimension DN 32. Sidoutlopp har mutter och kona avsett för rör med DN 32 eller DN 40 mm. Vattenlås med sidoutlopp DN 40, finns även med instickskoppling. Pungvattenlåsen tillverkas av polypropen (PP) och ingår i flera kompletta monteringsset som är anpassade för olika installationsalternativ.

Avsedd användning

Anslutning av tvättställ eller bidé till spillvatteninstallation, för att förhindra lukt från avloppsnet. Maximalt spillvattenflöde är 0,6 l/s.

Handelsnamn

Purus Pungvattenlås Instick (RSK 807 53 99), Purus Pungvattenlås 40 vit (RSK 807 54 00),
Purus Pungvattenlås 40 krom (RSK 807 51 11) respektive Purus Pungvattenlås 32 vit (RSK 807 61 43).

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Kommodvattenlås RSK 807 56 13, Mont. anvisning 200 64, daterad 04.2006

PURUS Drift och skötselinstruktioner, daterad 2012-02-16.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351 Kontrollorgan: DTI, Dansk teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande. 3372/88 | 2018-02-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@rise.se | www.rise.se

2017-07-05



7P06466

(PX20497)



Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Etikett på produkt märks med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
RSK nummer
Kontrollorgan

Purus
✚
RISE Certifiering 1002
3372/88
Purus pungvattenlås
enligt handelsnamn
DTI

Produkt märks med:

Innehavare
Löpande tillverkningsmånad/år
RSK nummer, instick Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm vit
RSK nummer, Ø 40 mm krom
RSK nummer, Ø 32 mm vit

Purus
månad/år
807 53 99
807 54 00
807 51 11
807 61 43

Bedömningsunderlag

Rapport 6675-51368-9 från DTI, Danmark.
Ritningsunderlag 8075400_måttskiss och 8075399_måttskiss.

Kommentarer

Pungvattenlåset har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 274-1:2002.
Den löstagbara underdelen bör rengöras regelbundet.
Pungvattenlås benämns även kommodvattenlås.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2012-04-03.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-02-20.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Stefan Coric