



TYPGODKÄNNANDE 1289 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: AB Ebeco

Lärjeågatan 11, 415 02 Göteborg.

Tel: +46 (0)31-707 7550

E-post: info@ebeco.se

Fax: +46 (0)31 707 7560

Hemsida: www.ebeco.se

Självbegränsande värmekabel

Produktbeskrivning

Självbegränsande värmekabel med tillhörande genomföring i typgodkänd avzinkningshärdig mässing CW625N. Värmekabelns ytterhölje är försett med ett dricksvattengodkänd termoplastisk fluorpolymer ECTFE samt 2 meter anslutningskabel av gummi med stickpropp.

Avsedd användning

Frostskydd för dricksvattenledning med invändig alt. utvändig förläggning av värmekabel.

Omfattning

Frostvakt 10, kompletteringsatts F-10.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	AB Ebeco
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Ebeco Frostvakt 10
Tillverkningsställe:	AB Ebeco Lärjeågatan 11, 415 02 Göteborg.
Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:	(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Uppgift om krav eller klass, om detta finns:	230 V~/Effekt/IP67 och längd på kabel
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	TG 1289
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **576/2016, uppdaterat 2021-02-26**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning 749/14, daterad 2016-06-30 och reviderad 2021-03-11.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning 55209 Frostvakt 10 vers 1.2 180517

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter: 031500115-0010 från Kiwa GmbH och SBF2015F0352 från SINTEF.

Kontrollrapport, daterad 2020-11-12 av Kiwa Sverige.

Bedömningsrapport 0123/2021, daterad 2021-03-12 av Kiwa Certifiering SE.

Kommentarer

Värmekabeln är provad och godkänd enligt KTW guideline "Hygienic Assessment of Organic Coatings in Contact with Drinking Water" samt DVGW W 270 "Microbial Enhancement on Materials to Come into Contact with Drinking Water".

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-03-17


Diarienummer: 0123/2021

Giltigt till: 2026-06-29

Tidigare diarienummer: 0749/2014



Bengt-Olov Andin



Deo Yamabo