

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Icopal Windy Base, Vindskydd

Innehavare

Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö
Organisationsnummer: 556013-0709
Tel: 040-24 74 00, Fax: 040-97 98 62
E-post: info.se@icopal.com, Hemsida: www.icopal.se

Produkt

Icopal Windy Base, diffusionsöppet vindskydd av polypropenväv som har laminerats med en polyetenfolie.

Avsedd användning

Monteras under ytskiktet på vägg, med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luftströrelser och fukt, vars inverkan kan nedsätta värmeisoleringsförmågan. Vindskyddet fungerar även som tillfälligt vädskydd för väggen under byggtiden.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Plan- och bygglag (PBL):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51, första meningen
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster, dörrar	6:5324, första meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap, 4§ punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Produkten har bedömts emot Certifieringsregel CR 128 Bilaga 4.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Icopal Windy – vindskydd, daterad November 2014.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-06-0092, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Fabriksbeteckning SN/BN/MÖ.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på produkt samt på emballage av varje levererad förpackning och omfattar:

På produkt

Produktens typbeteckning
P-märke
Egenskap
Godkännandebevisets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum

Icopal Windy Base

☛
Vindskydd
0010/06
nr.

På emballage

Produktens typbeteckning
Fabriksbeteckning
P-märke
Godkännandebevisets nummer
Certifieringsorgan

Icopal Windy Base

SN/BN/MÖ

☛
0010/06
SP Certifiering

Bedömningsunderlag

Rapport nr. P600022, F602949, F602949A FX225208B och 6F000856 samt 6F000856A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar (e.g. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplats och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-03-28.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-03-20.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén