

# Hantverkarställning

Innehavare/Tillverkare/Leverantör

**KRAUSE-Werk GmbH & Co KG**

Am Kreuzweg 3, DE-36304 Alsfeld-Altenburg

**Produktnamn**

Krause Hantverkarställning 916280 och 916341.

**Produktbeskrivning**

Enligt sidorna 2-3 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr P103868.

**Certifikat**

RISE intyggar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (RISE certifieringsregler SPCR 064).

**Utvärderade systemkonfigurationer**

Lastklass 2 (1,5 kN/m<sup>2</sup>), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

**Märkning**

Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår och vecka enligt format VVÅÅ, tillverkare enligt KRAUSE samt identifikation av produkt: komponenter tillhörande ställning 916280 märks med BG2104 och ställning 916341 märks med BG2109. På synlig plats ska framgå typkontrollintygets nummer, RISE typkontrollmärke samt leverantör eller innehavare av intyget.

**Giltighetstid**

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2031-08-24

**Övrigt**

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta är första utgåvan av detta typkontrollintyg.

  
Martin Tillander

Signed by: Martin Tillander  
Reason: I am the author of this document  
Date & Time: 2021-08-24 12:50:39 +02:00

Certifikat C900209 | utgåva 1 | 2021-08-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

P103868

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Produktbeskrivning för Hantverkarställning 916280 och 916341

## Utformning

Hantverkarställning 916280 och 916341 består av fasta stegar respektive ledade stegar som gavlar, stödben, diagonalstag, horisontalstag, plattform med lucka och skyddsräcke enligt nedanstående komponentförteckning. Som tillträdesled används steggavlarna. Ställningen har bredden 0,52 m och längden 1,55 m.

Komponent	Mått (mm)	Artikelnummer
<b>Ställning 916341</b>		
Ledad stege	2970	3160869
Stödben	1310	3160209
Horisontalstag/Skyddsräcke	1554	3003093
Diagonalstag	1940	3002800
Krysstag	1590	3160869
Plattform med lucka	558×1380	3160741
<b>Ställning 916280</b>		
Steggavel undre del	1930	3003060
Steggavel övre del	1100	3003061
Stödben	1310	3003083
Horisontalstag/Skyddsräcke	1554	3003093
Krysstag	1800	3003062
Plattform med lucka	558×1380	3003082

## Dimensioner – Ställning 916341

Komponent	Dimensioner (mm)	Material
Ledad stege		
- Vertikala profiler	64×25×1,3	Aluminium
- Horisontala profiler	28×28	Aluminium
Stödben	64×20×1,7	Aluminium
Horisontalstag/Skyddsräcke	40×20×1,7	Aluminium
Diagonalstag	40×20×1,7	Aluminium
Krysstag	40×20×1,7	Aluminium
Plattform		
- Bärprofiler	40×20×1,7	Aluminium

## Dimensioner – Ställning 916280

Komponent	Dimensioner (mm)	Material
Steggavel undre/övre		
- Vertikala profiler	64×25×1,3	Aluminium
- Horisontala profiler	28×28	Aluminium
Stödben	64×20×1,7	Aluminium
Horisontalstag/Skyddsräcke	40×20×1,7	Aluminium
Krysstag	40×20×1,7	Aluminium
Plattform		
- Bärprofiler	40×20×1,7	Aluminium

Certifikat C900209 | utgåva 1 | 2021-08-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

**Villkor vid användning**

1. Maximal plattformshöjd är 1,9 m för ställning 916280 och 1,99 för ställning 916341.
2. Endast arbete som inte medför större horisontella krafter än 100 N, får utföras från ställningen.
3. Ställningen är inte dimensionerad för vindlast.
4. Tillträde till ställningen ska ske från stegram.
5. Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.
6. Ställningen får endast användas av en person åt gången.
7. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen.
8. Vid typkontrollen har monteringsinstruktioner utgåvor 1.0, 10/2020 granskats.

**Monteringsinstruktion**

Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.

**Användning**

Ställningen är, oavsett om den försetts med hjul eller inte, endast avsedd för kortvariga arbeten.

**Tillämpning**

Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.

Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts.